

Số: 668/CV-BVĐK

Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2025.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ điểm d, khoản 2, điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước có nhu cầu tiếp nhận báo giá mua vật tư, bảo trì hệ thống nước RO công suất 4.000 lít/giờ.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Hữu Tài; Điện thoại 0977000115.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Email taih.bvdkt@binhphuoc.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2025 đến trước 10 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá mua vật tư (bao gồm chi phí bảo trì hệ thống điện, hệ thống nước RO công suất 4.000 lít/giờ). Có phụ lục đính kèm.

2. Bàn giao vật tư, bảo trì hệ thống tại BVĐK tỉnh Bình Phước.

3. Dự kiến về các điều khoản thanh toán: Hai bên thảo luận khi ký hợp đồng.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Khoa Nội TH;
- Phòng TCKT;
- Lưu : VT, TC-HC.(TTBYT).



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bs. CKII. Vũ Xuân Thủy

Phụ lục kèm theo CV số: 668 /CV-BVĐK ngày 10/6/2025
 Vật tư tương thích sử dụng trong hệ thống nước RO chạy thận nhân tạo 4000 lít/giờ.

TT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng
1	Màng RO: 400R G2. - Loại màng lọc: màng lọc RO công nghệ cấu trúc vật liệu nano TFN. Lưu lượng 43,7 m ³ /ngày - Khả năng khử muối tối thiểu 99.65%	Cái	4
2	Lõi lọc khuẩn: - Kích thước: đường kính trong 28/30, đường kính ngoài 68mm - Kích thước mắt lọc: 0.2 µm, chiều dài 20inch.	Cái	4
3	Hạt làm mềm Cation: Vật liệu trao đổi ion - Kích thước: từ 0.3 đến 1.2 mm - Tỷ trọng: 810 kg/m ³ - Độ pH: 0 – 14 - Nhiệt độ 140°C	Lít	200
4	Vật liệu lọc đa năng: - Khối lượng riêng: 570-700 kg/m ³ - Kích thước hạt: 0.9 – 1.2 mm	Lít	200
5	Bóng đèn UV: - Chiều dài 81cm, công suất 37w.	Cái	4
6	Than hoạt tính: - Chỉ số Iốt: 900 - Độ ẩm theo trọng 2%	kg	100
7	Cát sỏi đỡ vật liệu: - Tỷ trọng 1400kg/m ³ , vật liệu Thạch anh.	Bao	6
8	Lõi lọc 5micro-20inch: - Kích thước: đường kính trong 28/30, đường kính ngoài 60 mm - Kích thước mắt lọc: 5 µm, chiều dài 20inch.	Cái	7
9	Bơm cấp nước máy thận. - 1,1kw/380v/50Hz. Buồng, cánh inox 304 - Bao gồm đường ống, vật tư thay thế	Cái	3
10	Muối tinh khiết	Kg	400
11	Xét nghiệm mẫu nước	Lần	1